




製品取付時



■適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$	排気	4.5	38	83	1.2
	給気	4.3	36	85	

建材試験センター試験成績書番号	温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第01A0196号	第01A0194号
	溶断温度
	72℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	防虫網	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	防虫固定用ネジ	2	ステンレス (SUS304)	M4
6	吸音材	2	メラミンフォーム	ガラスクロス貼り
7	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
8	羽根	2	ステンレス (SUS304)	t1.5
9	パネ	2	ステンレス (SUS304)	$\phi 1.2$
10	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4
11	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース、防虫網）
[耐塩害仕様]

※防虫網は着脱可能

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。

注2) 防虫網の点検できる場所にお取り付け下さい。

注3) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。

注4) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。

遮音性能については別紙に記載


■同梱品

取付ねじ 2本（短），2本（長）



名 称	品 番
防火ダンパー付角形パイプフード（ステンレス製） （防音用・防虫網付）	VB-UN150SA2
作成年月日 '10.02.25 尺 度 図 面	VED792
改訂年月日 '15.02.04 Free 整理番号	
改訂NO. 2	

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社



建材試験センター試験成績書番号

遮音性能試験
第09A1981号

名 称				品 番	
角形パイプフード（ステンレス製） （防音用）				VB-UN150SA2	
作成年月日	'10.01.15	尺 度	図 面	VED792-2	改訂NO.
改訂年月日	'11.04.01	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					