


製品取付時

単位：mm



■適用パイプ・基本特性・質量


適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$	排気	4.1	34	1.2
	給気	3.9	33	

建材試験センター試験成績書番号	温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験
第01A0195号	第01A0194号
	溶断温度
	120℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
2	ベース	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
3	ベントキャップB	1	ステンレス (SUS304)	t0.6
4	ガラリ網	1	ステンレス (SUS304)	t0.5
5	ガラリ固定用ネジ	2	ステンレス (SUS304)	M4
6	吸音材	2	メラミンフォーム	ガラスクロス貼り
7	ダンパーフレーム	1	ステンレス (SUS304)	t1.5
8	羽根	2	ステンレス (SUS304)	t1.5
9	パネ	2	ステンレス (SUS304)	$\phi 1.2$
10	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4
11	抜け止め用金具	3	ステンレス (SUS304)	t0.4

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（フード、ベース、ガラリ部）
[耐塩害仕様]



注4) フードの取り付けには上部に20mm以上の
空間が必要です。

遮音性能については別紙に記載

注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
注2) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが
可能な場所に取付けてください。


■同梱品

取付ねじ 2本（短），2本（長）



名 称	品 番
防火ダンパー付角形パイプフード（ステンレス製） （防音用・ガラリ付）	VB-UG150SB2
作成年月日 '10.02.25 尺 度 図 面	VED796
改訂年月日 '15.02.04 Free 整理番号	
	改訂NO. 2

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社



建材試験センター試験成績書番号

遮音性能試験
第09A1981号

名 称				品 番	
角形パイプフード*（ステンレス製） （防音用）				VB-UG150SB2	
作成年月日	'10.01.15	尺 度	図 面	VED796-2	改訂NO.
改訂年月日	'11.04.01	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ* ベンテック株式会社					